

MĚSTSKÝ ÚŘAD V PEČKÁCH

Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy

Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky

tel.: 321 785 556, mail: josef.beranek@pecky.cz

Č.j.: 1137-2/2015

SZ /1137/2015/

Pečky, dne 8.7.2015

Oprávněná úřední osoba: Ing. Beránek Josef

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Veřejnou vyhláškou

Výroková část:

Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Pečkách, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 7.5.2015 podal

Obec Dobřichov, IČO 00235342, 289 11 Dobřichov 206

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Kanalizace Dobřichov

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 559/4 (ostatní plocha), parc. č. 559/16 (zahrada), parc. č. 559/22 (zahrada), parc. č. 607/6 (ostatní plocha), parc. č. 643/7 (ostatní plocha) v katastrálním území Dobřichov, parc. č. 442 (trvalý travní porost), parc. č. 528/1 (vodní plocha), parc. č. 537 (ostatní plocha) v katastrálním území Radim u Kolína.

Druh a účel umísťované stavby:

Výstavba veřejné splaškové kanalizace v části obce Dobřichov směrem k obci Radim řeší odkanalizování přilehlé bytové zástavby v lokalitě. Bude užívána jako základní technické vybavení (ZTV) pro stávající výstavbu rodinných domů.

Obsahuje gravitační kanalizační sběrač splaškové kanalizace, výtlačný řad, čerpací stanici a přípojku NN. Součástí kanalizace budou i veřejné části přípojek na gravitační kanalizaci. Veškeré splaškové vody budou gravitačně přiváděny stokou A do čerpací stanice ČS. Z ČS budou splaškové vody přečerpávány do systému kanalizace Dobřichov na ČOV. Napájení ČS bude realizováno z nové přípojky NN. PD předpokládá výstavbu 32 odboček veřejných částí nových domovních splaškových přípojek. Všechny navržené přípojky jsou gravitační. Navržené technické řešení respektuje ustanovení zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášku č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace je v souladu s požadavky investora. Po vybudování sítě nových splaškových stok dojde k přepojení stávajících kanalizačních přípojek od jednotlivých nemovitostí tak, aby do nové splaškové stoky byly vypouštěny pouze tzv. živé splašky. Septiky budou odpojeny.

Na sběrač A je použit materiál PP DN 315. Celková délka sběrače je 512,06 m. Průměrná hloubka uložení je 1,9 m. Domovní přípojky budou na odbočkách PP 315/150 z PP DN 150SN8.

Na výtlačný řad "V" je použit materiál PE 100 90x5,4. Celková délka výtlačku je 520,25 m. Průměrná hloubka uložení je 1,9 m.

Čerpací stanice je tvořena samonosným plastovým pláštěm vnitřních rozměrů 1500l 500 mm, jehož součástí je vstupní "komín" vnitřních rozměrů 600/600 mm s uzamykatelným plastovým poklopem

rozměrů 600/600 mm. Plastový plášť je vybaven stupadly. Prostupy pro vstup potrubí budou připraveny při výrobě.

Plášť bude osazen na desku z prostého betonu zn. G8/10 rozměrů 2300/2300 mm, ti. 250 mm.

Stavba bude užívána jako oddílná splašková kanalizace, tedy jako doplnění základní technické vybavení (ZTV) lokality stávající zástavby rodinných domů. Bude obsahovat gravitační a tlakové části kanalizace, ČS, přípojku NN pro ČS a veřejné části přípojek na kanalizaci.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství:

a) Z hlediska nakládání s odpady, které vzniknou realizací akce, včetně odpadů ze zařízení staveniště, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zejména § 16, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, v platném znění), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním.

Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby.

V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen je za tímto účelem předat osobě, která je dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, oprávněna k jejich převzetí.

Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace akce a doložit způsob jejich odstranění.

b) Z hlediska vodoprávního úřadu o povolení ke stavbě vodního díla je nutno požádat vodoprávní úřad MěÚ Kolín. Žádost je nutno předložit v souladu s vyhláškou č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

c) Z hlediska ochrany ovzduší (vyřizuje Chramosta, tel. 321 748 329): nemáme námítky za podmínky, že: Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných v souvislosti s realizací záměru, které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, přijme investor - stavebník po celou dobu jeho realizace taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani okolí realizace záměru (např. zkrápění - mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou šití, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.).

VODOS Kolín s realizací výše uvedené stavby souhlasí za předpokladu, že budou splněny tyto naše podmínky:

Při realizaci dojde k souběhu a ke křížení s podzemními sítěmi vynáší správě, vůči kterým požadujeme dodržovat ochranné vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005.

Nejpozději před zahájením vlastních prací bude trasa našeho stávajícího zařízení vytýčena na místě. Vytýčení je nutno objednat u pana Nekvapila, tel. 321 737 188, 603 557 121.

Zástupce Hasičského záchranného sboru Kolín bude přizván k řízení o povolení užívání stavby. V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.

