

MĚSTSKÝ ÚŘAD V PEČKÁCH

Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy

Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky

tel.: 321 785 556, mail: jakub.doudera@pecky.cz

Č.j.: 1237-3/2015

SZ: 1237/2015

Pečky, dne 27.7.2015

Oprávněná úřední osoba: Ing. Douděra Jakub

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Pečkách, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 18.5.2015 podal

**ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874, 405 02 Děčín,
kterou zastupuje COFELY, a.s., IČO 26121603, Lhotecká 793, 143 00 Praha**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

**Demontáž venkovního vedení NN a provedení kabelového vedení kNN
ul. Spojovací, U Výrovky, U Bažantnice, Kalabousek
Dobřichov, Spojovací**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 109 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 110 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 117 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 118 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 119 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 120 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 128 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 155 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 156 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 157 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 158 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 159 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 160 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 167 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 188 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 189 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 190 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 191 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 192 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 193 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 194 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 195 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 200 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 201 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 202 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 205 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 206 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 212 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 214 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 217/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 218 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 220 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 224 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 227 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 228 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 229 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 230 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 231 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 237 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 238 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 277 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 293 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 298 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 118/11, parc. č. 118/16, parc. č. 129/1, parc. č. 129/6, parc. č. 129/16, parc. č. 129/17, parc. č. 131/1, parc. č. 131/8, parc. č. 131/21, parc. č. 131/26, parc. č. 131/34, parc. č. 160/2, parc. č. 671/3 v katastrálním území Dobřichov.

Druh a účel umístované stavby:

SO 01 - kabelové vedení NN 0,4kV

- Stávající domovní odběry v ul. Spojovací, U Výrovky, U Bažantnice, Slepá a na levé straně ul. Kalabousek budou napojeny ze stávající TS KO_1237 novými kabely 1 kV (typ 1 - AYKY - J 3x240+120 mm² a 3x120+70 mm). Pro připojení budou použity nové připojovací (SS100) a rozpojovací (SR502) skříně, které budou většinou umístěny na fasádě domů přístupné z ulice. V některých případech budou skříně umístěny na kompaktních plastových pilířích nebo v pilířích z bílých cihel. Do stávajících elektroměrových skříní, které nejsou přístupné z ulice, budou nataženy nové kabely CYKY-J 4x10 mm². Pokud je u stávajícího připojovacího místa již použita stávající připojovací skříň, bude tato skříň připojena novými napájecími kabely a bude na ní provedena repase. Připojení do stávající distribuční sítě elektřiny v hladině nízkého napětí bude provedeno ze stávající trafostanice.

SO 02 - venkovní vedení NN 0,4kV - demontáž

- Stávající venkovní vedení NN v dotčených ulicích budou po přepojení na kabelová vedení odpojena a demontována. Budou demontována vedení z holých vodičů (AIFe6), závěsné kabely (AYKY), konzole, ocelový příhradový sloup, střešníky a betonové sloupy včetně vybavení místním rozhlasem a svítidly. Demontované reproduktory místního rozhlasu a svítidla budou vrácena obci. Holé vodiče a kovové části budou odevzdány do sběrných surovin. Nekovové části budou odvezeny na k tomu určenou skládku. Kabely budou ekologicky zlikvidovány. Betonové sloupy budou odstrojeny (kovové části budou odevzdány do sběrných surovin, izolátory budou uloženy na skládku) a budou vytaženy ze země. Betonové základy sloupů budou odstraněny. Betonový sloup u stávající přípojkové skříně pro napojení objektu čp. 290 v ul. U Bažantnice bude jako jediný zachován pro stávající kabel napájecí katodovou ochranu.
- Stavba nemá vymezen požárně nebezpečný prostor. Kabelové vedení je uloženo v pískovém kabelovém loži v hloubce min. 0,7 m (resp. 1,2m), mechanické krytí kabelů je navrženo krycí deskou tloušťky 4mm (resp. v kabelovém betonovém žlabu).

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. S odpady, které vzniknou realizací akce, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby. Po ukončení prací budou na MěÚ Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství předloženy specifikace druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace akce a bude doložen způsob jejich odstranění.
3. V případě, že realizace stavby bude vyžadovat dočasné omezení plynulosti silničního provozu, je nutné před zahájením stavebních prací podat na MěÚ Kolín, odboru dopravy žádost o stanovení přechodné úpravy dopravního značení, jejíž součástí musí být návrh přechodné úpravy provozu doložený stanoviskem orgánu Policie ČR.
4. Zahájení zemních a výkopových prací musí být oznámeno Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. v předstihu nejméně 14 dnů.
5. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít **smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.**
6. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, tři týdny před jejich realizací. Dohled při skrývce ornice. Po jejím odstranění provedení archeologického výzkumu, na který teprve naváže stavební činnost. Nutný další archeologický výzkum bude probíhat v klimaticky vhodném období.
7. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude součástí kolaudačního rozhodnutí.

