

# MĚSTSKÝ ÚŘAD V PEČKÁCH

Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy

Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky

tel.: 321 785 556, mail: marie.hoznauerova@pecky.cz

Č.j.: PEC/4275/2021

SZ/4087/2020/

Pečky, dne 8.12.2021

Oprávněná úřední osoba: Marie Hoznauerová

## ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

#### Výroková část:

Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Pečkách, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 3.12.2020 podal

**ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874, 405 02 Děčín,**

**kterého zastupuje AZ Elektrostav, a.s., IČO 45149909, Bobnická 2020, 288 01 Nymburk**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### **r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y**

**REGULA, Pečky**

**zdvojení na KOBRO-BROKO**

**IE-12-6009181**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 450/21 (orná půda), parc. č. 498/1 (orná půda), parc. č. 498/2 (orná půda), parc. č. 498/3 (orná půda), parc. č. 498/15 (orná půda), parc. č. 514/4 (orná půda), parc. č. 529/5 (orná půda), parc. č. 529/7 (orná půda), parc. č. 529/18 (orná půda), parc. č. 529/19 (orná půda), parc. č. 529/21 (orná půda), parc. č. 536 (orná půda), parc. č. 544 (orná půda), parc. č. 549 (ostatní plocha), parc. č. 552 (orná půda), parc. č. 555/1 (orná půda), parc. č. 555/2 (orná půda), parc. č. 641/1 (ostatní plocha), parc. č. 643/8 (ostatní plocha) v katastrálním území Dobřichov, parc. č. 98/1 (orná půda), parc. č. 98/10 (ostatní plocha), parc. č. 98/18 (orná půda), parc. č. 98/43 (orná půda), parc. č. 98/44 (orná půda), parc. č. 98/51 (orná půda), parc. č. 183/3 (orná půda), parc. č. 183/4 (orná půda), parc. č. 183/10 (orná půda), parc. č. 183/12 (orná půda), parc. č. 183/13 (orná půda), parc. č. 183/14 (orná půda), parc. č. 183/15 (orná půda), parc. č. 183/16 (orná půda), parc. č. 183/17 (orná půda), parc. č. 183/18 (orná půda), parc. č. 183/19 (orná půda), parc. č. 183/20 (orná půda), parc. č. 183/21 (orná půda), parc. č. 183/22 (orná půda), parc. č. 183/23 (orná půda), parc. č. 183/24 (orná půda), parc. č. 183/25 (orná půda), parc. č. 183/26 (orná půda), parc. č. 183/27 (orná půda), parc. č. 183/28 (orná půda), parc. č. 183/29 (orná půda), parc. č. 183/30 (orná půda), parc. č. 183/31 (orná půda), parc. č. 183/32 (orná půda), parc. č. 183/33 (orná půda), parc. č. 183/34 (orná půda), parc. č. 183/35 (orná půda), parc. č. 183/36 (orná půda), parc. č. 183/37 (orná půda), parc. č. 183/38 (orná půda), parc. č. 183/39 (orná půda), parc. č. 195/13 (orná půda), parc. č. 195/14 (orná půda), parc. č. 195/15 (orná půda), parc. č. 195/16 (orná půda), parc. č. 195/17 (orná půda), parc. č. 195/18 (orná půda), parc. č. 195/26 (orná půda), parc. č. 388/129 (ostatní plocha), parc. č. 388/172 (orná půda), parc. č. 388/173 (orná půda), parc. č. 388/177 (orná půda), parc. č. 440/2 (orná půda), parc. č. 440/3 (orná půda), parc. č. 440/4 (orná půda), parc. č. 440/5 (orná půda), parc. č. 440/6 (orná půda), parc. č. 440/7 (orná půda), parc. č. 442 (trvalý travní porost), parc. č. 443 (trvalý travní porost), parc. č. 451/20 (orná půda), parc. č. 451/21 (orná půda), parc. č. 451/22 (orná půda), parc. č. 453/5 (orná půda), parc. č. 455 (orná půda), parc. č. 457 (orná půda),

parc. č. 459/3 (orná půda), parc. č. 459/4 (orná půda), parc. č. 459/5 (orná půda), parc. č. 479/1 (ostatní plocha), parc. č. 487/1 (ostatní plocha), parc. č. 489/1 (ostatní plocha), parc. č. 517 (ostatní plocha), parc. č. 519 (orná půda), parc. č. 528/1 (vodní plocha), parc. č. 528/4 (vodní plocha), parc. č. 533/3 (ostatní plocha), parc. č. 536 (vodní plocha), parc. č. 537 (ostatní plocha) v katastrálním území Radim u Kolína, parc. č. 45, parc. č. 46, parc. č. 47, parc. č. 48/1, parc. č. 50/1, parc. č. 52/1, parc. č. 122, parc. č. 123, parc. č. 124, parc. č. 125/8, parc. č. 125/12, parc. č. 126/1, parc. č. 126/2, parc. č. 127, parc. č. 133, parc. č. 134, parc. č. 135/2, parc. č. 135/3, parc. č. 136, parc. č. 137, parc. č. 138, parc. č. 139, parc. č. 141, parc. č. 222/1, parc. č. 224/1, parc. č. 225 v katastrálním území , parc. č. 186/1 (orná půda), parc. č. 187 (orná půda), parc. č. 188 (orná půda), parc. č. 190 (orná půda), parc. č. 193 (orná půda), parc. č. 194 (orná půda), parc. č. 195/1 (orná půda), parc. č. 200 (orná půda), parc. č. 201/26 (orná půda), parc. č. 201/27 (orná půda), parc. č. 202/1 (orná půda), parc. č. 203/1 (orná půda), parc. č. 206 (orná půda), parc. č. 208/1 (orná půda), parc. č. 216/1 (orná půda), parc. č. 217 (orná půda), parc. č. 218/1 (orná půda), parc. č. 220/1 (orná půda), parc. č. 223/1 (orná půda), parc. č. 225/1 (orná půda), parc. č. 230/1 (orná půda), parc. č. 231/1 (orná půda), parc. č. 248/1 (ostatní plocha), parc. č. 248/6 (ostatní plocha), parc. č. 250/2 (orná půda), parc. č. 252/2 (lesní pozemek), parc. č. 252/3 (lesní pozemek), parc. č. 252/10 (trvalý travní porost), parc. č. 253/3 (lesní pozemek), parc. č. 255 (trvalý travní porost), parc. č. 256 (trvalý travní porost), parc. č. 257/2 (trvalý travní porost), parc. č. 261 (ostatní plocha), parc. č. 262 (ostatní plocha), parc. č. 263 (orná půda), parc. č. 268/3 (orná půda), parc. č. 278 (trvalý travní porost), parc. č. 297/1 (ostatní plocha), parc. č. 297/8 (orná půda), parc. č. 297/23 (ostatní plocha), parc. č. 306/2 (ovocný sad), parc. č. 306/4 (trvalý travní porost), parc. č. 306/6 (orná půda), parc. č. 306/7 (orná půda), parc. č. 306/8 (orná půda), parc. č. 306/19 (trvalý travní porost), parc. č. 309/1 (trvalý travní porost), parc. č. 354 (orná půda), parc. č. 364/28 (orná půda), parc. č. 364/45 (orná půda), parc. č. 364/46 (orná půda), parc. č. 364/47 (orná půda), parc. č. 364/49 (orná půda), parc. č. 364/53 (orná půda), parc. č. 364/54 (orná půda), parc. č. 364/55 (orná půda), parc. č. 364/56 (orná půda), parc. č. 364/57 (orná půda), parc. č. 364/58 (orná půda), parc. č. 364/59 (orná půda), parc. č. 364/60 (orná půda), parc. č. 364/61 (orná půda), parc. č. 365/15 (orná půda), parc. č. 365/38 (orná půda), parc. č. 365/39 (orná půda), parc. č. 365/51 (orná půda), parc. č. 365/52 (orná půda), parc. č. 365/53 (orná půda), parc. č. 365/54 (orná půda), parc. č. 365/55 (orná půda), parc. č. 591/1 (ostatní plocha), parc. č. 592/5 (ostatní plocha), parc. č. 593 (ostatní plocha), parc. č. 596/1 (ostatní plocha), parc. č. 600/2 (orná půda), parc. č. 602 (ostatní plocha), parc. č. 631/1 (vodní plocha) v katastrálním území Vrbčany.

Druh a účel umíst'ované stavby:

#### SO 01

Dojde k demontáži podpěrných bodů a vodičů vedení VN hlavní trasy. Dále dojde k demontáži vodičů odboček po první podpěrný bod z hlavního vedení. Podpěrné body budou demontovány včetně podzemní části.

#### SO 02

Dojde k výstavbě venkovního vedení VN 22 kV v trase stávajícího jednoduchého vedení. Do původních podpěrných míst budou postaveny nové příhradové stožáry a v trase vedení nataženy nové fázové vodiče 143-AL1/25-ST1A. Nové stožáry budou vybaveny držáky zemnicího lana, na které bude instalováno kombinované zemnicí lano. Kolem podpěrných bodů bude provedeno uzemnění pomocí ekvipotenciálních kruhů. V rámci stavby bude do vedení KOBRO/BROKO vřazen nový podpěrný bod, který bude připraven pro kabelový svod kVN (SO 04).

V trase vedení budou použity převážně příhradové stožáry s konzolami osazenými nosnými a kotevními řetězci.

#### SO 03

Dojde k montáži nového kombinovaného zemnicího lana na venkovní vedení VN 22 kV. Kombinované zemnicí lano bude instalováno na nové příhradové stožáry postavené v rámci této stavby (SO2).

#### SO 04

Budou realizovány dvě distribuční kabelová vedení VN 22 kV v jedné trase (kabely 22-AXEKVCE 420/25mm<sup>2</sup>). Obě kabelová vedení budou začínat na stožáru č.b. 49 umístěném na pozemku parc. č. 365/54 v k.ú. Vrbčany. Následně obě kabelová vedení povedou venkovním vedením vysokého napětí až k pozemku parc. č. 365/15 v k.ú. Vrbčany. Po tomto pozemku obě kabelová vedení povedou až k hlavní komunikaci I. třídy č. 12 (Český Brod - Kolín). Tuto komunikaci kabelová vedení přejdou protlakem a následně uhnou vpravo (směr Český Brod). Vedení povede částečně po poli a částečně v zeleném pásu přilehlé komunikace až ke křižovatce. Před křižovatkou kabelová vedení uhýbají

vlevo (směr Miškovice, Kouřim) a povedou v poli podél komunikace III. třídy č. 3344 až k obci Miškovice. Obec Miškovice přejdou kabelová vedení podél komunikace a případně v krajnici komunikace při levé straně (při pohledu jižním směrem). Za obcí Miškovice kabelová vedení lehce uhýbají vlevo od komunikace (při pohledu na jih), po louce a poli. Kabelová vedení končí cca 360 m za obcí Miškovice (směr Kouřim), na nově postaveném Fe stožáru. Stožár bude postaven v ose stávajícího venkovního vedení VN 22 kV a budou na něm provedeny svody ze stávajících venkovních vedení VN 22 kV. Svody budou ukončeny přes svislé vypínače na svodičích přepětí VN 22 kV. Na těchto svodičích budou ukončena i kabelové vedení.

#### SO 05

Dojde k pokládce plastové ochranné trubky HDPE 40/33 pro možnost následného zaústění optického kabelu. Trubka HDPE bude uložena od nového stožáru umístěným na pozemku parc. č. 365/54 v k.ú. Vrbčany. Následně trubka HDPE povede pod venkovním vedením vysokého napětí až k pozemku parc. č. 365/15 v k.ú. Vrbčany společně s novým kabelovým vedením VN 22 kV v celé trase. U stožáru 132A bude umístěna kabelová komora pro rezervu optického kabelu, další dvě komory budou umístěny v trase.

#### SO 06

Dojde k zaústění nového kabelového optického vedení do trubky HDPE (SO 05). Zemní kabel bude začínat na novém stožáru na pozemku parc. č. 365/54 v k.ú. Vrbčany a bude přes optickou spojku spojen s kombinovaným zemnicím lanem (ZOK). Následně bude proveden kabelový svod a na stožáru bude umístěna zakrytovaná rezerva. Po provedení kabelového svodu ZOK povede v předem připravené HDPE trubce. Dojde k tzv. "zafouknutí ZOK do HDPE trubky". ZOK bude ukončen na stožáru 132A v nové optické spojce. Na stožáru 132A bude kabel chráněn ocelovou trubkou do výšky min. 4 m od stávajícího terénu.

## **II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace „REGULA, Pečky, Zdvojení na KOBRO-BROKO, IE-126009181“, kterou vypracoval Ing. Miloš Jirásek a autorizoval Ing. Roman Kloubec, ČKAIT 0007068, ověřené v územním řízení a za dodržení vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy a příslušných bezpečnostních předpisů a platných ČSN.
2. Stavba bude umístěna v souladu se situačními výkresy, které jsou součástí ověřené projektové dokumentace.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby nejméně 14 dnů před vlastním zahájením stavby.
4. Před zahájením prací investor zajistí vytýčení všech podzemních inženýrských sítí a v průběhu stavby budou dodržovány podmínky správců těchto sítí.
5. Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Odborné vedení realizace stavby bude vykonávat osoba, oprávněná k výkonu této činnosti podle zvláštních předpisů.
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu oprávněnou osobu zhotovitele stavby nejméně 14 dnů před zahájením stavby.
7. Před zahájením stavby budou vyřešeny majetkoprávní vztahy mezi účastníky řízení vůči dotčeným pozemkům a stavbám na pozemcích.
8. Stavba bude dokončena do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
9. Při provádění stavby budou splněny požadavky těchto stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců technické infrastruktury:
  - CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č.j.: 814215/19
    - Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen:
      - dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK (žádné specifické podmínky nebyly uvedeny);
      - řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
    - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník., společnost CETIN a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

- Pro účely přeložení SEK dle bodu (V) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- ČEPRO, a.s., Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7, č.j.: S1/45/FR/2020
  - Při křížení a souběhu VN vedení s produktovodem ČEPRO, a.s., požadujeme zajistit předem odborný posudek vypracovaný znalcem v oboru katodické ochrany, který by posoudil tento konkrétní případ, vymezil vzájemné ovlivnění staveb a navrhl pro Vaši stavbu taková opatření, která by zaručovala zachování stávající výkonnosti systému katodické ochrany produktovou a současně zamezila vzájemnému nepříznivému ovlivňování obou souběžných liniových zařízení (např. indukce napětí na produktovodu apod.). Závěry a doporučení odborného posudku je třeba poskytnout projektantům VN, a hlavně pak zástupcům správce produktovou, kteří si vyhrazují právo rozhodnutí pro povolení stavby a jejího konečného technického řešení ještě před jejím zahájením.
  - K uvedené akci požadujeme:
    - Dodržení vládního nařízení č. 29/1959 Sb. §5 odstavec (3) písmeno (f), je zakázáno do vzdálenosti 3m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklizení zemin, jejich navrhování, sondy a vysazování stromů.
    - Vedení vysokého a velmi vysokého napětí nesmí být vedeno v souběhu s dálkovodem, pokud se v řádně zdůvodnitelných případech nelze souběhu vyhnout, nesmí být delší jak 300 m.
    - Dodržení vzdálenosti podpěrných bodů stožárů od osy produktovodu 50 m.
    - Zakazujeme na místě přejezdu přes inženýrské sítě ČEPRO, a.s. přejezd těžkou technikou.
    - V zabezpečovacím pásmu produktovou (jde zejména o provádění zemních prací, hloubení rýh, studní a vrtů).
    - Vytyčení inženýrských sítí, na objednávku pan Květoslav Franc, mob. 602187203, ČEPRO, a.s. stř. 1 Produktovody, Hněvice 62, 411 08 Štětí.
    - Před zahájením prací kontaktujte vedoucího technologa ČEPRO, a.s. pana Jindřicha Langweila, mob. 602187202.
  - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zn.: 4376/19/KSUS/KHT/NOV
    - KSÚS SK se stavbou souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:
      - při akci nebude narušen povrch komunikací
      - křížení komunikace III/3344 bude provedeno protlaký (kVN + optický kabel) bez zásahu do vozovky, křížení komunikací II/329 a III/3291 bude vedeno vrchním vedením
      - potrubí budou uložena v chráničkách v min. hloubce 140 cm pod povrchem silnice
      - zemina z výkopů nebude ukládána na vozovku a nebude zužovat její jízdní profil
      - po ukončení stavby bude zelený pás a okolní terén uveden do původního stavu
      - záruka na provedené práce je požadována v déle 60 měsíců
      - dopravní řešení musí být odsouhlaseno DI Policie ČR
      - před zahájením stavebních prací investor zažádá příslušný MěÚ - odbor dopravy o vydání povolení zvláštního užívání
      - mezi investorem a KSÚS musí být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (smlouva, která byla zaevidována pod č. 1769/00066001/2019-KH/Ku/BS bude schválena Radou Středočeského kraje za cca 3 měsíce, z tohoto důvodu KSÚS souhlasí s tím, aby územní řízení proběhlo před uzavřením smlouvy) a na účet KSÚS bude poukázána jednorázová náhrada za omezení užívání silnice ve smluvní výši
      - před zahájením stavebních prací v silničním pozemku dojde k protokolárnímu předání silnice, po ukončení prací bude pozemek předán protokolárně zpět správci komunikace a bude zkontrolováno dodržení podmínek zvláštního užívání
  - Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, č.j.: MUKOLIN/OD 114984/19-noj
    - Výměna stožárů VN a výměna vedení VN v blízkosti uvedených komunikací bude provedena bez zásahu do jejího tělesa včetně silničních příkopů. Příčné křížení silnic venkovním kabelovým vedením musí být provedeno v normované průjezdní výšce nad komunikacemi.

- Prováděním stavebních prací na venkovním vedení VN nesmí dojít k poškození výše jmenovaných komunikací včetně silničních příkopů, nebo následně po jejich skončení k sesednutí její krajnice.
- Na silnici II. a III. třídy nebude ukládán výkopový ani stavební materiál. Případné znečištění vozovky bude neprodleně odstraněno.
- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 114046/19-Tv
  - Z hlediska nakládání s odpady:
    - nemáme námitek za podmínky, že s odpady, které vzniknou realizací akce, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají dopadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby. Využití mimo stavbu se řídí vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, a změnou vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
    - Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace akce (průběžnou evidenci odpadů) a doložit způsob jejich odstranění (potvrzení od oprávněných osob).
  - Z hlediska vodoprávního úřadu:
    - stavba se dotkne vodních toků a záplavového území, proto je nutno požádat o souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  - Z hlediska ochrany ovzduší: nemáme námítky.
  - Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:
    - v souladu s ust. § 7 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), je pro stavbu na zemědělských pozemcích nutný souhlas s trasou, ve kterém budou stanoveny podmínky vstupu na zemědělskou půdu
  - Z hlediska ochrany přírody a krajiny:
    - při opravě stávajícího venkovního vedení VN je třeba postupovat v souladu s ust. § 5a odst 5 zák. ČNR č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny, v platném znění, cit.: „Každý kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého napětí, je povinen opatřit je ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem.“ Tuto problematiku od 1.1.2017 podrobně řeší metodický pokyn MŽP publikovaný ve Věstníku MŽP z prosince 2016. Vzhledem k závěru tohoto metodického pokynu vás vyzýváme k předložení podrobnějších podkladů, zejména je nezbytné upřesnit, které schválené technické řešení od AOPK ČR navrhuje
    - Dále je třeba předložit situaci se zákresem stávajících dřevin rostoucích mimo les, včetně vyznačení jejich vzdáleností od plánované pokládky kabelu VN. V úsecích, kde stromořadí chybí, je nutné zachovat prostor pro budoucí výsadbu dřevin, tzn., že do prostoru pro silniční stromořadí nesmí zasahovat ochranné pásmo kabelu.
  - Z hlediska státní správy lesů a myslivosti:
    - vzhledem ke skutečnosti, že se stavba nachází na lesních pozemcích p.č. dle KN 252/2, 252/3 a 253/3 v k.ú. Vrbčany, požaduje správní orgán předložit platné rozhodnutí o odnětí či omezení plnění funkcí lesa na lesní pozemky, na kterých se stavba nachází (§13 odst. 1, § 15-18 zákona č. 289/1995 Sb.), do té doby nesouhlasíme s realizací stavby.
    - V případě, že nebude výše uvedené rozhodnutí správnímu orgánu předloženo, požadujeme stavbu přeložit tak, aby nedocházelo k dotčení lesních pozemků stavbou ani jejím ochranným pásmem. A dokumentaci předložit k novému projednání.
- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 1566/20-Mu
  - Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Povodí Labe s.p., Váta nejedlého 951, Hradec Králové, zn. PLa/2019/021983, ze dne 21.5.2019:
    - Požadujeme dodržet normu ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“
    - V případě výkopových prací u koryt vodních toků požadujeme tyto práce provádět min. 1,0 m od vzdušné paty hráze (v případě úpravy koryta) nebo břehové hrany
    - Pracemi nesmí dojít k dotčení pozemků, na kterých se nachází vodní toky
    - Začátek a konec prací požadujeme oznámit na Povodí Labe, státní podnik
  - Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody

- Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení
- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 126165/19-Po
  - Dočasný zábor podzemního vedení, musí být ukončen včetně zpětné rekultivace do 1 roku od zahájení prací. (pokud tomu tak nebude, musí investor požádat o dočasné odnětí zemědělské půdy pro nezemědělské účely dle § 9 a § 11 zákona č. 334/1992 Sb.)
  - Termín zahájení prací musí být orgánu ochrany ZPF MěÚ Kolín písemně oznámen nejméně 15 dní před započítáním prací.
  - Zařízení musí být uloženo tak, aby nedošlo k omezení možností hospodaření na zemědělských pozemcích.
  - Musí být provedena odděleně skrývka kulturních vrstev půdy (ornice a podornice), která bude po ukončení terénních prací rozprostřena zpět na pozemku dotčeném stavbou tak, aby byl po rekultivaci způsobilý k plnění své původní funkce.
  - Musí být řádně provedena zpětná rekultivace dotčených pozemků a pozemků použitých pro „pracovní pruh“, který by neměl přesáhnout 5 m od trasy, současně musejí být odstraněny veškeré odpady, jakožto i výkopek, který není ornicí či podornicí (např. písek, hornina atd.).
  - Po skončení prací musí být pozemky vráceny do původního stavu (např. orná půda – urovňání, trvalý travní porost – osetí travní směsí atd.), nebo pokud dojde k trvalému odnětí pozemku ze ZPF (na základě řádného souhlasu s trvalým odnětím půdy ze ZPF § 9 ochrany ZPF MěÚ Kolín.
  - Provádění prací bude včas projednáno s vlastníky pozemků dotčených stavbou, popřípadě nájemci.
  - Při stavebních pracích nesmí dojít k úniku plyných, kapalných a pevných látek, které poškozují zemědělský půdní fond.
  - Budou učiněna opatření k odstranění případných škod, vzniklých stavební činností na zemědělské půdě.
  - Při realizaci záměru nesmí být narušena síť zemědělských přístupových komunikací, současně je nutné co nejméně narušovat hydrogeologické a odtokové poměry v území.
  - V případě poškození zemědělských meliorací, drenážního systému atd. je nutné tento stav uvést do původního stavu tak, aby byla zachována funkčnost celého systému.
- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 69328/20-gr
  - Z hlediska ochrany přírody a krajiny:
    - Vzhledem k tomu, že z předložené projektové dokumentace je patrné, že navržené technické řešení obsahuje opatření k zabránění usmrcování ptáků elektrickým proudem, zajištěním vzdálenosti konzol v kombinaci s jejich konfigurací. V případě použití podpěrných izolátorů budou opatřeny ochrannými kryty OKI nebo ENSTO schválených AOPK ČR. Z těchto důvodů nemáme k provedení stavby námitek.
- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 79575/20-posp
  - Z hlediska správy lesů a myslivosti:
    - nemáme námítky za podmínky, že při výměně nadzemního vedení VN (výměna podpěrných bodů a vodičů) včetně doplnění sítě pro el. komunikaci umístěných na lesních pozemcích, nebudou lesní pozemky poškozovány nad rámec energetického zákona.
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3, č.j.: NPU-321/23065/2019
  - Při výskytu drobné solitérní architektury místního významu, jako jsou například Boží muka, kříž, kaplička, zvonička, socha, pomník, milník v místě prací, je žádoucí zajistit, aby nebyla poškozena ani přemístěna.
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kolín, Dopravní inspektorát Kolín, Václavská 11, 280 16 Kolín 3
  - Souhlasí s výše uvedenou akcí z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu za předpokladu, že případný zásah do pozemní komunikace nebude prováděn v zimním období roku. Případné křížení pozemní komunikace bude provedeno bez narušení povrchu vozovky (nelze-li jinak, souhlasíme s překopem). V případě osazení nových pilířů, skříní, podpěrných

sloupů nebo jakýchkoliv součástí nebo objektů stavby nebudou tyto umístěny v rozhledových polích sjezdů a křižovatek a nebudou tvořit překážku v silničním provozu. V případě, že některé stávající sloupy tvoří překážku v silničním provozu, požadujeme jejich přemístění nebo odstranění. V případě křížení komunikace nadzemním vedením budou dodrženy minimální předepsané výšky nad vozovkou.

- K provedení stavby v silničním pozemku je nutné povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací dle § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, které vydává silniční stavební úřad. V případě, že zvláštní užívání může ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, je nutný předchozí souhlas Policie České republiky. K žádosti o předchozí souhlas Policie České republiky se zvláštním užíváním předloží stavebník nebo zhotovitel stavby návrh DIO /dopravně inženýrské opatření) tj. přechodného dopravního značení, s časovým harmonogramem prací minimálně 30 dní před začátkem akce. Přechodné dopravní značení navrhne, dodá a instaluje odborná firma s oprávněním tuto činnost vykonávat.
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, č.j.: PLa/2019/021983
  - Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu tohoto předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
  - Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správou uvedených a správou uvedených vodních toků souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:
    - Požadujeme dodržet normu ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedením“.
    - V případě výkopových prací u koryt vodních toků požadujeme tyto práce provádět min. 1,0 m od vzdušné paty hráze (v případě úpravy koryta) nebo břehové vany.
    - Pracemi nesmí dojít k dotčení pozemků, na kterých se nachází vodní toky.
    - Začátek a konec prací požadujeme oznámit na Povodí Labe, státní podnik (Ing. Jana Malinová, tel.: 724 614 016).
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, zn.:5002058877
  - před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme – žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách [www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/](http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/);
  - pracovníky, kteří budou provádět práce, prokazatelně seznámit s trasou a umístěním našeho zařízení;
  - stávající trasa vedení VN kříží VTL plynovod;
  - zdvojení vedení bude probíhat ve stávající trase vedení a bude vedeno po stávajících podpěrných bodech (sloupech);
  - případně nové sloupy na nových místech situovat mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu – 40 m od plynovodu;
  - výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět pokud možno ručně s ohledem na existenci našeho zařízení;
  - nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
  - nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
  - v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
  - případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo TVL plynovodu
  - odstavování a parkování techniky a vozidel provádět minimálně mimo ochranné pásmo VTL plynovodu – 4 m od plynovodu;
  - po dobu prací požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou).
- NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, zn.: 11084/19/OVP/Z
  - Místa případných přejezdů plynovodu těžkou technikou v době stavby musí být zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu na obě strany a je třeba zařídit taková opatření, aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru plynovodu nejsou dovoleny.

- Další závazné podmínky:
  - Před zahájením prací se musí vytyčit VTL plynovod a ostatní podzemní zařízení NET4GAS včetně PKO (protikorozní ochrany).
  - O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu požádejte min. 15 dní před zahájením prací (viz. odkaz níže).
  - Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení NET4GAS nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
  - Vytyčení podzemních zařízení a event. dozor při pracích v blízkosti plynovodu Vám na základě objednávky provede příslušný Region. Sazba za vytyčovací práce a za dozor provozovatele 1177,- Kč/1 hod/1 pracovník (bez DPH).
  - Před zahájením stavby nám bude předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení/souběhu. Zaměření bude dodáno ve formátu \*.dgn v S-JTSK. Bude uveden typ vedení (nadzemní, podzemní), investor stavby a v místě křížení bude vyznačen výškový rozdíl mezi stavbou a plynárenským zařízením.
- V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se Vaší činností dopouštíte přestupku/správního deliktu dle energetického zákona.
- Energie AG Kolín a.s., Legerova 21, 280 02 Kolín III, č.j.: O1907105526
  - Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s.. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede Energie AG Kolín a.s. – pro vytyčení vodovodních řadů Roman Nekvapil, tel: 603557121, roman.nekvapil@vodoskolin.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
  - Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od vnějšího líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložení do chráničky. V místech křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek popřípadě chráničky. V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, je potřeba před uložení plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi Energie Ag Kolín a.s. - Nekvapil, tel: 603557121, roman.nekvapil@vodoskolin.cz a před dokončením akce musí být vydán písemný souhlas se záhozem. Písemný zápis provede Energie AG Kolín a.s. - Nekvapil, tel: 603557121, roman.nekvapil@vodoskolin.cz.
  - V případě umístění sloupků či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
  - Křížení je nutno řešit kolmá.
  - Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřijatelné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
  - K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení Energie AG Kolín a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.
- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, zn.: 191112-0919141347
  - Při realizaci výše uvedené akce a při použití výškových jeřábů v této úrovni nesmí dojít k jeho přerušení.
- LESY ČESKÉ REPUBLIKY S.P., LS Nymburk, Pobřežní 1953/10, 288 02 Nymburk, č.j.: LCR174/000928/2019
  - Vzhledem k umístění stavby na pozemku lesa je investor povinen učinit veškerá opatření na ochranu stavby. Stavba musí být zabezpečena před poškozením lesnickými činnostmi v souladu s § 22, zák. 289/1995 Sb..
  - Během stavby musí být použito takových stavebně technických prostředků a učiněna veškerá opatření, aby bylo zabráněno škodám na lesních porostech. Stavební materiál nesmí být ukládán na lesní pozemek a to ani dočasně.
  - Před započítím stavby kontaktujte našeho zaměstnance revírníka Jaroslava Žáka, č. tel. 724 524 388 a projednejte s ním harmonogram stavby a rozsah prací.
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, zn.: S12589/U-46434/2019-SŽDC-OŘ PHA-OPS
  - Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy.
  - Stavba bude navržena a provedena tak, aby v budoucnu nedošlo k porušení její funkce vlivem provozu dráhy.

- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC. Současně nesmí být stavbou ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být narušena plynulost železničního provozu. Veškeré práce je nutno provádět tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti dráhy a drážní dopravy a aby nebyla narušena plynulost žel. provozu.
- Pokud dojde v důsledku realizace akce k poškození drážního zařízení nebo objektu, k ohrožení stability drážního tělesa nebo k narušení geometrické polohy koleje, budou náklady na opravu hrazeny zhotovitelem stavby.
- Přebytkový materiál a zemina nesmí být ukládány na drážní pozemky ani do drážních odvodňovacích zařízení. Veškeré vody musí být odváděny mimo drážní pozemky a mimo drážní odvodňovací zařízení.
- Do průjezdného průřezu nevyločených traťových kolejí (min. 3m od osy krajní koleje) nesmí zasahovat žádné překážky (nářadí, mechanizace, materiál, apod.).
- Upozorňujeme, že ve vztahu k technickým zařízením dráhy musí být navržena a provedena v souladu s příslušnými platnými ČSN a souvisejícími předpisy, TNŽ /technické normy železnice). Informace o dostupnosti TNŽ, příp. dalších předpisů SŽDC, viz webové stránky. Technické kvalitativní podmínky státních drah (TKP SD) jsou dostupné na webových stránkách SŽDC, Technické ústředny dopravní cesty. Je nutné respektovat vyhlášku č. 177/1995 Sb. (stavební a technický řád drah) v platném znění.
- Majetkoprávní vztahy budou řešeny následovně:
  - Před vydáním územního rozhodnutí požádá stavebník o uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti“. Stavba je umístěna na pozemku SŽDC parc. č. 248/6 v k.ú. Vrbčany, v km 6,100 – 6,200 trať Pečky – Zásmyky, (TÚDÚ 152202). Smlouvy vyřizuje SŽDC, OŘ Praha – Oddělení právní, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, kontakt: Markéta Štěrbová, tel. 972 245 005, e-mail sterbova@szdc.cz. Za poskytnutí služebnosti bude požadována jednorázová platba ve výši 49.000,- Kč. K platbě bude účtováno DPH dle platné sazby ke dni uzavření smlouvy. Výše finanční náhrady za omezení užívání nemovitosti byla stanovena dle platné Směrnice SŽDC č. 85. Jedná se o částku přibližnou, přesná částka bude stanovena až ve vlastní smlouvě o zřízení služebnosti.
  - Jako podklad pro uzavření smlouvy je třeba předložit v tištěné podobě:
    - žádost o předložení smlouvy o poskytnutí plnění mající povahu služebnosti,
    - výřez ze situace, který bude zřetelně zachycovat zátěž nemovitosti(i) SŽDC s hranicemi a parcelními čísly pozemků.,
    - toto souhrnné stanovisko SŽDC,
    - stanovisko Drážního úřadu, kterým se vydává souhlas se stavbou,
  - Podkladem pro uzavření vkladové smlouvy o zřízení služebnosti bude geometrický plán se zaměřením a vyznačením služebnosti dle skutečného uložení infrastruktury, který zajistí na své náklady investor.
- Technologický postup (především s ohledem na bezpečnost dráhy a drážní dopravy), časový harmonogram prací a odborný dozor při provádění prací v blízkosti železničního tělesa je nutno projednat, před zahájením prací v tomto prostoru, se Správa tratí Praha východ (vedoucí TO Kutná Hora, pan Karel Zajíc, tel: 725 042 110, při komunikaci uvádějte číslo jednací tohoto souhrnného stanoviska).
- Stavbou bude dotřena regionální dráha Pečky-Kouřim (TÚ 1522) a to v km 6,100 v mezistaničním úseku Pečky – Plaňany (DÚ 02). V případě, že z projednání technologického postupu prací vyplyne nutnost práce provádět za výluky žel. dopravy, zavedení pomalých jízd či jiných opatření, pro zajištění bezpečnosti železničního provozu požadujeme, aby veškeré práce (včetně přípravných prací) s možným vlivem na bezpečnost žel. provozu byly prováděny v rámci vlakových přestávek, zavedení pomalých jízd kolem pracovního místa, či v rámci výluky žel. dopravy. K tomuto je potřeba zpracovat technologický postup prací s časovými nároky na dobu přerušení žel. provozu, resp. provozu drážních zařízení a rozsahu zavedení pomalých jízd na konání jednotlivých výluk a pomalých jízd uzavřít smlouvu se SŽDC – Odborem plánování a koordinace výluk, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, kontakt: p. Jiří Melich, tel 972 244 184, 601 383 626 (melich@szdc.cz). Žádost o vypracování Rozkazu o výluce (ROV) spolu s technologickým postupem prací s časovými nároky na dobu přerušení je nutno předložit na OŘ Praha, p. Zdeněk Strnad, tel. 972 257 264, 725 894 249 nebo p. Ing. Jiřímu Abeovi, tel. 972 224 692, 725 389 718 – Odbor

- provozní OŘ Praha a to min. 120 dnů před předpokládaným termínem zahájení výluky z důvodu dlouhodobého plánování výluk.
- Investor musí při realizaci stavby respektovat pokyny odpovědného zástupce OŘ Praha týkající se bezpečnosti žel. dopravy a žel. zařízení vyplývající z tohoto souhrnného stanoviska, z projednání technologického postupu stavby.
  - Při provádění prací je nutné dodržovat „Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 2/2015 – Výměna zemních lan a vodičů při stavbách, opravách a rekonstrukcích venkovních vedení VN a VVN, které křížují železniční dopravní cestu ve vlastnictví státu“. I přesto, že se jedná o interní předpis provozovatele dráhy, byl v době vydání zaslán s pokynem k seznámení a jeho dodržování na tyto subjekty: ELEKTROTRANS, a.s., ČEPS, a.s., E.ON Distribuce, a.s., PRE distribuce, a.s., ČEZ Distribuce, a.s.. Tento pokyn je dostupný na webových stránkách.
  - Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je prostorem veřejně nepřístupným (§4a zákona o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších novel). V tomto prostoru se mohou pohybovat pouze osoby, které splňují stanovení zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a které absolvovaly příslušná drážní školení. Pro všechny osoby, které se budou v rámci přípravy a realizace stavby pohybovat v tomto prostoru musí být vydáno povolení ke vstupu do prostor SŽDC a do provozované železniční dopravní cesty. Povolení ke vstupu vydává Odbor bezpečnosti SŽDC a to na základě žádosti výhradně elektronickou formou – e-mailem. Vydání povolení se řídí předpisem SŽDC Ob 1 v aktuálním znění. Veškeré potřebné informace o postupu pro získání povolení vč. příslušných formulářů a kontaktů naleznete na webových stránkách.
  - Zahájení stavebních prací bude v dostatečném předstihu (min. 14 dní předem) oznámeno písemně OŘ Praha na e-mail ePodatelnaORPHA@szdc.cz a SŽDC, OŘ Praha, Správa tratí Praha východ (vedoucí TO Kutná Hora, pan Karel Zajíc, tel: 725 042 110, při komunikaci uvádějte číslo jednací tohoto souhrnného stanoviska).
  - Po dokončení prací požadujeme kompletní úklid staveniště s úpravou terénu do původního stavu a odvozem veškerého zbytkového materiálu.
  - Investor požádá SŽDC, OŘ Praha v přiměřeném předstihu (min. 14 dnů) o prohlídku dokončené stavby před zahájením kolaudačního řízení a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Podmiňujícím dokladem pro vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu je kladné vyjádření SŽDC, OŘ Praha.
- Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, č.j.: DUCR-62762/19/Ka
    - Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
    - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty ani zařízení.
    - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
    - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
    - Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
    - Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.
  - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zn.: 0101399871, 0101399882, 0101399165
    - V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:
      - zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
      - provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
      - provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
      - provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
      - vysazovat trvalé prostory a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

- V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:
  - Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
  - Výkopové práce do vzdálenosti 14 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
  - Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
  - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 A PNE 33 3302, PNE 341050,
  - Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
  - Při potřebě přeježdění podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
  - Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci, či ochranné trubky musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
  - Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
  - Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložení musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelů nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka ČEZ Distribuce, a.s.
  - Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
  - Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
  - Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
  - Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.
- V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:
  - zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
  - provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
  - provádět činnost, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
  - provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
  - vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
  - Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).

- Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
- Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemního vedení vysokého napětí.
- Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- Pokud není možné dodržet bod č. 1 a 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
- Stavba bude situována tak, každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
- Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.
- V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:
  - zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
  - provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
  - provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
  - provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohli mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:
  - provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
  - skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí
  - umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
  - zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice
- Archeologický ústav AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá strana, č.j.: ARUP-2806/2019
  - Zahájení zemních a výkopových prací musí být písemně oznámeno (on-line formulářem, nebo poštou) Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. v předstihu nejméně 14 dnů.
- Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10, zn.: 2314/2020, 452/2021
  - Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu oznameni@uappsc.cz)
  - Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací (prostřednictvím formuláře Oznámení o zahájení zemních prací na www.uappsc).
  - Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb., bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. (Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické

struktury). Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.

- Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče.
- CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č.j.: 592447/19
  - Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
  - Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
  - Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK
    - Před započítím zemních prací je nutné zajistit vyznačení trasy SEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.  
Práce v blízkosti SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. (CETIN, a.s.) provádějte ručně s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek. Trasu a hloubku našich kabelů ověřte ručně kopanou sondou.  
Před záhozem pozvěte pracovníka Ochrany sítí (p. Křivka, mob. 720 752 243), ke kontrole. Pracovník Ochrany sítí potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší trasy.  
Případné přeložení sítí společnosti CETIN, a.s. je nutné projednat s Divizí Provoz, pracoviště Olšanská 6, Praha 3, kontaktní osoba p.Šulc, mob. 724227906, e-mail.:jan.sulc@cetin.cz.
    - Nebezpečné vlivy VN, WN, ZVN, Trakce
    - Stavbu nejste oprávněni zahájit dříve, než Vám bylo doručeno společností CETIN písemné schválení výpočtu nebezpečných vlivů vedení VN, WN a ZVN na SEK dle ČSN332160 a ochranných opatření a byla provedena společností CETIN písemně schválená ochranná opatření.
    - Stavbu nejste oprávněni zahájit dříve, než Vám bylo doručeno společností CETIN, písemné schválení výpočtu nebezpečných vlvů trakčního vedení na SEK dle příslušné ČSN/ČSN EN a ochranných opatření a byla provedena společností CETIN písemně schválená ochranná opatření.
    - Podklady potřebné pro výpočet nebezpečných vlivů a zpracování ochranných opatření poskytnete na Vaši písemnou žádost POS. Upozorňujeme, že na části SEK může být provozováno dálkové napájení.
    - Nadzemní vedení
      - Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK provádějte v takové vzdálenosti a takovým způsobem, aby nedošlo k jakém ukolh/ narušení či ohrožení jejich stability.; a
  - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník., společnost CETIN a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
  - Pro účely přeložení SEK dle bodu (V) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 34189/19-novy
  - Z hlediska nakládání s odpady:
    - nemáme námitek za podmínky, že s odpady, které vzniknou realizací akce, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají dopadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby. Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace akce (průběžnou evidenci odpadů) a doložit způsob jejich odstranění (potvrzení od oprávněných osob).

- Z hlediska vodoprávního úřadu:
  - v případě, že kabelové vedení y bude procházet vodním tokem, požádá stavebník nebo jím pověřená osoba o vydání vodoprávního rozhodnutí o souhlasu vodoprávního úřadu ke stavbám na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedícími, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry podle § 17 odst. 1 písm. a) zák. č. 254/2001 Sb., ve kterém budou stanoveny podmínky realizace. Žádost bude podána v souladu s vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Součástí bude vyjádření Povodí Labe s. p., Hradec Králové.
- Z hlediska ochrany ovzduší: nemáme námítky.
- Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:
  - pro zemědělské pozemky je, v souladu s ust. § 7 zák. 6. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, před podáním žádosti o územní řízení nutný souhlas s trasou, ve kterém budou stanoveny podmínky vstupu na zemědělskou půdu. Žádost je nutné doložit situací a soupisem zemědělských pozemkových parcel dotčených výše dotčených uvedenou trasou.
- Z hlediska ochrany přírody a krajiny:
  - při opravě stávajícího venkovního vedení VN je třeba postupovat v souladu s ust. § 5a odst. 5 zák. ČNR č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny, v platném znění, cit.: „Každý kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého napětí, je povinen opatřit je ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem.“ Tuto problematiku od 1.1.2017 podrobně řeší metodický pokyn MŽP publikovaný ve Věstníku MŽP z prosince 2016. Vzhledem k závěru tohoto metodického pokynu vás vyzýváme k předložení podrobnějších podkladů, zejména je nezbytné upřesnit, které schválené technické řešení od AOPK ČR navrhujete
  - Dále je třeba předložit situaci se zákresem stávajících dřevin rostoucích mimo les, včetně vyznačení jejich vzdáleností od plánované pokládky kabelu VN. V úsecích, kde stromořadí chybí, je nutné zachovat prostor pro budoucí výsadbu dřevin, tzn., že do prostoru pro silniční stromořadí nesmí zasahovat ochranné pásmo kabelu.
- Z hlediska státní správy lesů a myslivosti:
  - předložené podklady předložené podklady považujeme za nedostatečné k tomu, aby mohlo být vydáno vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny. Je třeba předložit situaci se zákresem stávajících dřevin rostoucích mimo les, včetně vyznačení jejich vzdáleností od plánované pokládky kabelu VN. V úsecích, kde stromořadí chybí, je nutné zachovat prostor pro budoucí výsadbu dřevin, tzn. že do prostoru pro silniční stromořadí nesmí zasahovat ochranné pásmo kabelu. Po předložení požadovaných podkladů vydáme nové vyjádření. Do doby odsouhlasení přesné trasy nesouhlasíme s vydáním jakéhokoliv rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu.
- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 1896/20-Po
  - Dočasný zábor podzemního vedení, musí být ukončen včetně zpětné rekultivace do 1 roku od zahájení prací. (pokud tomu tak nebude, musí investor požádat o dočasné odnětí zemědělské půdy pro nezemědělské účely dle § 9 a § 11 zákona č. 334/1992 Sb.)
  - Termín zahájení prací musí být orgánu ochrany ZPF MěÚ Kolín písemně oznámen nejméně 15 dní před započítáním prací.
  - Zařízení musí být uloženo tak, aby nedošlo k omezení možností hospodaření na zemědělských pozemcích.
  - Musí být provedena odděleně skrývka kulturních vrstev půdy (ornice a podornice), která bude po ukončení terénních prací rozprostřena zpět na pozemku dotčeném stavbou tak, aby byl po rekultivaci způsobilý k plnění své původní funkce.
  - Musí být řádně provedena zpětná rekultivace dotčených pozemků a pozemků použitých pro „ pracovní pruh“, který by neměl přesáhnout 5 m od trasy, současně musejí být odstraněny veškeré odpady, jakožto i výkopek který není ornici či podornicí (např. písek, hornina atd.).
  - Po skončení prací musí být pozemky vráceny do původního stavu (např. orná půda – urovnání, trvalý travní porost – osetí travní směsí atd.), nebo pokud dojde k trvalému odnětí pozemku ze ZPF (na základě řádného souhlasu s trvalým odnětím půdy ze ZPF § 9 ochrany ZPF MěÚ Kolín.

- Provádění prací bude včas projednáno s vlastníky pozemků dotčených stavbou, popřípadě nájemci.
- Při stavebních pracích nesmí dojít k úniku plyných, kapalných a pevných látek, které poškozují zemědělský půdní fond.
- Budou učiněna opatření k odstranění případných škod, vzniklých stavební činností na zemědělské půdě.
- Při realizaci záměru nesmí být narušena síť zemědělských přístupových komunikací, současně je nutné co nejméně narušovat hydrogeologické a odtokové poměry v území.
- V případě poškození zemědělských meliorací, drenážního systému atd. je nutné tento stav uvést do původního stavu tak, aby byla zachována funkčnost celého systému.
- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 5233/20-gr
  - Orgánu ochrany přírody byla doložena situace s dřevinami a polohou některých z nich vůči navrženému podzemnímu vedení kabelu VN a optického kabelu (vedení vzdálenosti uložení od stromů). Z předložených materiálů je možné usoudit, že je možné umístit tyto podzemní sítě tak, aby se po ukončení prací stávající dřeviny nenacházely v ochranném pásmu těchto sítí, proto s navrženou trasou souhlasíme s tím, že jako podmínku realizace požadujeme, aby v úsecích, kde se nachází stávající stromy, bylo uložení kabelů provedeno řízeným protlakem.
  - Dále požadujeme, aby v projektové dokumentaci bylo uvedeno, že při realizaci stavby je nutné postupovat v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, č.j.: MUKOLIN/OD 34190/19-noj
  - Podélně v souběhu se silnicí III/3344 bude kabelové vedení včetně případného kabelového zařízení (stožáru, atd.) umístěno bez zásahu do jejího tělesa. Hrana výkopu musí být co nejvíce vzdálena od zpevněné hrany vozovky za vnější hranou příkopu.
  - Příčné křížení silnice III/33441 bude provedeno podvrtem (protlakem) bez zásahu do tělesa silnice se startovacími (pracovními) jámami umístěnými v zeleném pásmu co nejbližší ke stávajícímu oplocení.
  - Terén bude po provedení prací uveden do původního stavu – výkop po vrstvách řádně hutněn. Prováděním stavebních prací nesmí dojít k poškození komunikací nebo následně po jejich skončení k sesednutí jejich krajnic. Na komunikace nebude ukládán výkopový ani stavební materiál. Případné znečištění vozovky bude neprodleně odstraněno.
  - Žádost o povolení zvláštního užívání silnice III. třídy z důvodu provádění stavebních prací (podvrt) a stanovení přechodné úpravy dopravního značení pro provedení stavebních prací podá stavebník zdejšímu odboru dopravy min. 30 dní před jejich zahájením. K žádosti doloží situační plánec okótovaný ve vztahu k silnici, situaci širších vztahů, uvede jméno pracovníka zodpovědného za provádění stavebních prací a jeho datum narození, bydliště a telefon, u právnické osoby její obchodní jméno, sídlo a IČ a sdělí termín realizace. Nedílnou součástí žádosti musí být i souhlas vlastníka silnice (Středočeský kraj) zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, přísp. org., souhlas orgánu Policie ČR KŘ Policie Stř. kraje doložený ještě stanoviskem tohoto orgánu k návrhu případné přechodné úpravy dopravního značení.
- MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, č.j.: 2020/000044/3
  - Pro všechny stavby a činnosti v ochranném pásmu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu a jejich provozního příslušenství platí omezení daná zákonem č. 189/1999 Sb., ČSN 650204 (Dálkovody hořlavých kapalin) a ČSN EN 14161. Zákon č. 189/1999 Sb. potvrzuje ochranná pásma vzniklá podle např. VL č. 29/1959 Sb. včetně oprávnění, která k nim vznikla.
  - Každá stavba v ochranném pásmu ropovodu musí být navržena tak, aby při jejím umístění, výstavbě i provozu byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz ropovodu, ochrana života, zdraví a majetku osob a aby byly zamezeny či zmírněny účinky případné havárie plánované stavby na ropovod a obráceně.
  - Požadujeme dodržovat zákon č. 458/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky a ČSN 73 6005, ČSN EN 50423-1, CSN EN 50341 ČSN EN 50341-3-19.
  - S předloženou projektovou dokumentací stavby 'REGULA Pečky, zdvojení na KOBRO-BROKO (výměna nadzemního vedení VN a nové kabelové vedení VN včetně sítě pro

- elektronickou komunikaci), vypracovanou AZ Elektrostav, a.s., Nymburk, za dodržení níže uvedených podmínek, souhlasíme.
- Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu je vedoucí odd. provozu linií p. Novák, tel.: 315 739 208, 733 145 612.
  - Před zahájením stavby musí být MERO ČR, a.s. požádáno o povolení pro vstup do ochranného pásma ropovodu a jeho tech. zařízení, které vydá náš zaměstnanec p. Korenc tel.: 606 657 941 315 735 102 nebo p. Výborný tel.: 724 468 964, 315 735 102 na základě potvrzeného zápisu o proškolení pracovníků provádějící firmy z Technických podmínek dostupných na [www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni](http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni).
  - Před realizací akce si stavebník objedná vytyčení našich zařízení u pověřeného geodeta MERO ČR, a.s. Geodézie -Topos a.s., Pulická 357, 518 01 Dobruška - tel.: 494 623 801 nebo 494 623 655.
  - Skutečnou hloubku uložení potrubí je nutné ověřit ručními sondami za dohledu zaměstnanců MERO ČR, a.s.
  - Požadujeme veškeré zemní práce 5 m od ropovodu na obě strany provádět ručně za dohledu našich zaměstnanců.
  - V případě zemních prací v zabezpečovacím pásmu ropovodu (5 m na obě strany ropovodu) požadujeme předložit paní Sukové na e-mail: [sukova@mero.cz](mailto:sukova@mero.cz), tři týdny před zahájením prací, technologický postup a časový harmonogram prací, který bude předán k odsouhlasení.
  - Technické podmínky a bezpečnostní předpis pro práci v ochranném pásmu ropovodu IKL a ropovodu Družba jsou umístěny na [www. MERO ČR a.s./Dokumenty ke stažení](http://www.MERO_CR_a.s./Dokumenty_ke_stazeni).
  - Pojíždění po trase ropovodu je zakázáno.
  - Přejezd je možný pouze v místě křížení za podmínky, že bude ropovod ochráněn např. panely, které budou umístěny v místě křížení s přesahem 3 m na obě strany.
  - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3, č.j.: NPU-321/27502/2019
    - Při výskytu drobné solitérní architektury místního významu, jako jsou například Boží muka, kříž, kaplička, zvonička, socha, pomník, milník v místě prací, je žádoucí zajistit, aby nebyla poškozena ani přemístěna.
  - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, č.j.: PLa/2019/15158
    - Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu tohoto předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
    - Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme s navrhovaným záměrem bez připomínek.
  - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, zn.: 8926a/21/19-31200-Ny
    - Investor požádá Krajský úřad Stř. kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, Praha 5 — Smíchov o vydání zvláštního užívání silnice I. třídy a práce s tím spojené.
    - Případné dopravní omezení a dopravní značení bude schváleno DI PČR a stanoveno Krajským úřadem Stř. kraje.
    - Přejechod silnice bude protlakem 3x (cca 26 m) bez porušení konstrukce vozovky s krytím min. 120 cm pod úrovní dna příkopů-startovací a přijímací jámy budou umístěny mimo vozovku, odvodňovací zařízení a pozemky ve správě ŘSD ČR.
    - Objekt bude stavebně-technicky zajištěn tak, aby v budoucnu nevznikly ze strany provozovatele objektu požadavky na kompenzaci škod plynoucích z provozu a údržby silnic I/12
    - Investor stavby uzavře po kladném rozhodnutí Krajského úřadu Str. Kraje a před vydáním stavebního povolení s naší organizací budoucí smlouvu o smlouvě budoucí na věčné břemeno a po skončení stavby na základě předloženého geometrického plánu smlouvu o věčném břemenu na uložení sítě do pozemku. (Smlouvu na požádání uzavře p. (Smlouvu na požádání uzavře p. Nováková tel. 602 471 383, e-mail [hana.novakova@rsd.cz](mailto:hana.novakova@rsd.cz)).
    - Před zahájením stavby uzavře investor s ŘSD ČR smlouvu nájemní. (Smlouvu na požádání uzavře p. Nováková e-mail [hana.novakova@rsd.cz](mailto:hana.novakova@rsd.cz)). Bez této smlouvy nesmějí být zahájeny stavební práce.

- Během stavby nebude na vozovku silnice I/12 ukládán žádný výkopový ani stavební materiál.
- Před zahájením stavby požádá investor správce dotčené silnice o protokolární předání dotčeného úseku do zvláštního užívání a po dokončení stavby o zpětné převzetí. Bez předání staveniště nesmí být zahájeny stavební práce.
- Záruční doba na práce v pozemcích SD R je 60 kalendářních měsíců.
- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, zn.: 201016-1316220935
  - Ve Vámi zadaném zájmovém území se nachází vedení veřejné komunikační sítě (dále jen „VVKS“) a její ochranné pásmo, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloze tohoto vyjádření. Ochranné pásmo WKS je v souladu s ustanovením 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po stranách krajní hrany vedení WKS (dále jen „Ochranné pásmo“).
  - Během realizace uvedené akce Vaší společnosti nesmí dojít k jejímu porušení a k omezení funkčnosti naší WKS či jinému zásahu do WKS, V případě, že zjistíte kolizi WKS s Vaší akcí nebo zasahujete s Vaší akcí do ochranného pásma WKS kontaktujte bezodkladně naši společnost, a to prostřednictvím níže uvedené kontaktní osoby, abychom mohli stanovit konkrétní podmínky ochrany WKS, případně stanovit podmínky přeložení WKS.
  - V případě nutnosti přeložení WKS je nutné s naší společností uzavřít Dohodu o překládce, a to v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením stavebně správního řízení na příslušném stavebním úřadě). Veškeré náklady spojené s přeložením WKS budou hrazeny investorem stavby.
  - Před zahájením stavby si také zajistěte vytyčení WKS přímo na místě stavby (kontaktní osoba je uvedena níže).
  - Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je Vaše společnost nebo Vámi pověřená třetí osoba povinna se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany WKS společnosti Vodafone, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.
  - Vedení veřejné komunikační sítě:
    - výkop
  - Optické sítě WKS je nutné zakreslit do koordinační situace s popisem sítě Vodafone.
  - Kontaktní osoba pro vytyčení: Geodézie-Topos. a.s., Pulická 357, 518 01 Dobruška, tel. 494 623 801 nebo 494 623 655.
  - Kontaktní osoba pro překládky: InfoTEL, s.r.o., Jaroslav Syříšče, jaroslav\_syriste@infotel.cz, tel. 606 776 154.
  - Kontaktní osoba pro případné dotazy k sítím VVKS: InfoTel, s.r.o., Jaroslav Syříšče, jaroslav\_syriste@infotel.cz, tel. 606 776 154.
- úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 4708/21-Ur
  - Z hlediska nakládání s odpady:
    - nemáme námitek za podmínky, že s odpady, které vzniknou realizací akce, bude nakládáno v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají dopadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby. Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace akce (průběžnou evidenci odpadů) a doložit způsob jejich odstranění (potvrzení od oprávněných osob). Z dokladů musí být patrné jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČ oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.
  - Z hlediska vodoprávního úřadu:
    - stavba podléhá souhlasu vodoprávního úřadu. Tento souhlas byl vydán dne 26.3.2020 pod. č.j. MUKOLIN/OZPZ 1566/20-Mu.
  - Z hlediska ochrany ovzduší: nemáme námitek.
  - Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:
    - Dočasný zábor podzemního vedení, musí být ukončen včetně zpětné rekultivace do 1 roku od zahájení prací. (pokud tomu tak nebude, musí investor požádat o dočasné odnětí zemědělské půdy pro nezemědělské účely dle § 9 a § 11 zákona č. 334/1992 Sb.)
    - Termín zahájení prací musí být orgánu ochrany ZPF MěÚ Kolín písemně oznámen nejméně 15 dní před započítáním prací.

- Zařízení musí být uloženo tak, aby nedošlo k omezení možností hospodaření na zemědělských pozemcích.
- Musí být provedena odděleně skrývka kulturních vrstev půdy (ornice a podornice), která bude po ukončení terénních prací rozprostřena zpět na pozemku dotčeném stavbou tak, aby byl po rekultivaci způsobilý k plnění své původní funkce.
- Musí být řádně provedena zpětná rekultivace dotčených pozemků a pozemků použitých pro „pracovní pruh“, který by neměl přesáhnout 5 m od trasy, současně musejí být odstraněny veškeré odpady, jakožto i výkopek, který není ornici či podornici (např. písek, hornina atd.).
- Po skončení prací musí být pozemky vráceny do původního stavu (např. orná půda – urovnání, trvalý travní porost – osetí travní směsí atd.), nebo pokud dojde k trvalému odnětí pozemku ze ZPF (na základě řádného souhlasu s trvalým odnětím půdy ze ZPF § 9 ochrany ZPF MěÚ Kolín).
- Provádění prací bude včas projednáno s vlastníky pozemků dotčených stavbou, popřípadě nájemci.
- Při stavebních pracích nesmí dojít k úniku plyných, kapalných a pevných látek, které poškozují zemědělský půdní fond.
- Budou učiněna opatření k odstranění případných škod, vzniklých stavební činností na zemědělské půdě.
- Při realizaci záměru nesmí být narušena síť zemědělských přístupových komunikací, současně je nutné co nejméně narušovat hydrogeologické a odtokové poměry v území.
- V případě poškození zemědělských meliorací, drenážního systému atd. je nutné tento stav uvést do původního stavu tak, aby byla zachována funkčnost celého systému.
- Z hlediska ochrany přírody a krajiny: nemáme námítky
  - pokud stavebnímu úřadu byla předložena projektová dokumentace, ze které vyplývá, že navržené technické řešení obsahuje opatření k zabránění usmrcování ptáků elektrickým proudem, zajištěním vzdálenosti konzol v kombinaci s jejich konfigurací. A v případě použití podpěrných izolátorů budou opatřeny ochrannými kryty OKI nebo ENSTO schválených AOPK ČR, nemáme k provedení stavby námítek.
- Z hlediska státní správy lesů a myslivosti:
  - nemáme námítky

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín

### **Odůvodnění:**

Dne 3.12.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad v Kouřimi, stavební úřad, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim, č.j.: KOU-2968/2020
- Pečecké služby s.r.o., Třída Jana Švermy 49, 289 11 Pečky, vyjádření ze dne 29.12.2020
- Archeologický ústav AV ČR Praha, Referát archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, č.j.: ARUP-2308/2019, ARUP-2806/2019
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j.: 814215/2019, 592447/19
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117, 169 00 Praha 6 - Břevnov, zn.: UPTS/OS/258084/2020, UPTS/OS/257993/2020

- ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, č.j.: S1/45/FR/2020
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zn.: 4376/19/KSUS/KHT/NOV, 4376/19/KSUS/KHT/NOV
- MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, č.j.: 2020/000053/1, 2020/000044/2
- Sekce nakládání s majetkem ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, sp.zn.: 78992/2019-1150-OÚZ-PCE, 77938/2019-1150-OÚZ-PCE
- Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, č.j.: MUKOLIN/OD 114984/19-noj, MUKOLIN/OD 34190/19-noj
- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 114046/19-Tv, MUKOLIN/OZPZ 1566/20-Mu, MUKOLIN/OZPZ 126165/19-Po, MUKOLIN/OZPZ 69328/20-gr, MUKOLIN/OZPZ 79575/20-posp, MUKOLIN/OZPZ 34189/19-novy, MUKOLIN/OZPZ 1896/20-Po, MUKOLIN/OZPZ 5233/20-gr
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3, č.j.: NPU-321/23065/2019, NPU-321/27502/2019
- Obec Radim, Radim 6, 281 03 Radim u Kolína, vyjádření ze dne 10.6.2020
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Odbor informačních a komunikačních technologií, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, č.j.: KRPS-313235-1/Čj-2019-0100IT, KRPS-263383-1/Čj-2020-0100IT
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kolín, Dopravní inspektorát, Václavská 11, 280 13 Kolín 3, č.j.: KRPS-137526-1/ČJ-2019-010406-DOŽ, KRPS-94550-1/ČJ-2019-010406-DOŽ
- Povodí Labe, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, č.j.: PLa/2019/021983
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice 602 00 Brno, zn.: 5002058877
- NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle, zn.: 11084/19/OVP/Z, 4236/19/OVP/Z
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, zn.: E43610/19, E44160/20
- Energie AG Kolín a.s., Legerova 21, 280 00 Kolín, č.j.: O19070105526
- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, zn.: 191112-0919141347, 201016-1316220935
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, č.j.: LCR174/000928/2019
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, zn.: S12589/U-46434-2019-SŽDC OŘ PHA-OPS
- Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, č.j.: DUCR-62762/19/Ka
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín - Podmokly, zn.: 0101399871, 0101399882, 0101399165
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0201141531, 0201141539, 0201140968
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0700281433, 0700281441, 0700280884
- Městský úřad Kolín, odbor investic a územního plánování, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, č.j.: MUKOLIN/OIÚP 62464/20sindv1
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Zborovská 81, 150 00 Praha 5 - Smíchov, č.j.: 066628/2020/KUSK
- Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha 10, zn.: 1435/2019
- D-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, č.j.: 1201905754
- GasNet Služby, s.r.o., 499/1, Zábřovice 602 00 Brno, zn.: 5002245421
- Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, č.j.: MUKOLIN/SU 34199/19-vys
- Obec Třebovle, Třebovle 53, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy, č.j. TREB-123/2019
- Obec Vrbčany, Vrbčany 25, 280 02 Kolín II, č.j.: 35/OuV/2019
- ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, zn.: 892a/21/19-31200-Ny
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbordopravy, Zborovská 81, 150 00 Praha 5 - Smíchov, č.j.: 155655/2019/KUSK-DOP/Nech

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Obec Radim, Ludmila Soukalová, Anna Dudlová, Ing. Jan Beneš, prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc. CSc., Jiří Bitrman, Ing. Jan Špaček, Hana Vlasáková, Zdeněk Žert, Povodí Labe, Václav Brychta, Růžena Brychtová, Jaroslava Lambertová, Vladimír Sixta, Marie Špicnerová, Alois Peška, Anna Pešková, Zuzana Dlabačová, Jitka Kranková, Jan Kuchař, Milan Verfl, Mária Verřlová, Ing. Jiří Zajíc, Eva Junková, Josef Tichý, Lucie Tichá, Marcela Šařránková, Jaroslav Veselý, Hynek Buriánek, Marie Beránková, Pavel Kaše, Jaroslava Kašová, Milan Pánek, Marie Vomáčková, Alois Jelínek, Jaroslav Bejšák, Anna Bejšáková, Jiří Urban, Radek Urban, Jan Rejholec, Václavka spol. s r.o., Vágner Antonín, Moravcová Marie, Moravec Ladislav, Ing. Jan Jebavý, FP majetková a.s., Jiří Kukla, Tomáš Zelinka, RNDr. Vladimír Novák, Helena Brožková, Jiřina Pazderová, Josef Novotný, Josef Sedláček, Ludmila Varajová, Otakar Motřka, Barbora Sedláčková, Bohumil Šedina, Josef Vágner, Anna Vágnerová, OJGAR, s.r.o., RNDr. Adolf Filáček, CSc., František Kratochvíl, Josefa Kratochvílová, Vojtěch Bárta, Josef Macháček, Klára Šteřková, Obec Dobřichov, Josef Veselý, František Koželský, Římskokatolická farnost Pečky, PhDr. Jana Filáčková, Milada Čermáková, Ing. Marie Marková, MPA, Josef Buchal, Vladimír Milota, Jan Douděra, PhDr. Hana Florianová, Ing. Zbyněk Miškovský, EKOPROGRES, s.r.o., Ing. Jiří Pokorný, Ludmila Karasová, Vladimír Svoboda, Státní pozemkový úřad, Obec Třebovle, Emilie Hrdinová, Stanislav Klouda, Josef Novotný, Zdeňka Čadilová, Marie Homolová, Jarmila Černá, Ing. Ivana Moravcová, Josef Klabzuba, Jana Klabzubová, Milan Kubelka, Jaroslav Hrachovina, Miloš Hrachovina, Josef Kaucký, Eva Pfeiferová, Obec Vrbčany, Lesy České republiky, s.p., Správa železnic, státní organizace, Ing. Monika Rytinová, Jiří Kratochvíl, Zdeněk Hintermüller, Nikol Hintermüllerová, Jan Růžička, Pavel Purkrábek, Lukáš Malý, Ing. Jana Bláhová, Ing. Jan Frank, CSc., Marie Levíčková, Josef Nykodým, Růžena Chramostová, Jaroslav Hobl, Jaroslav Svoboda, Jiří Svoboda, Marcela Vávrová, Markéta Svobodová, Marek Vágner, Jiří Sladký, Bc. Barbora Železná, Michal Železný, Ing. David Král, Ing. Lukáš Král, Jiří Michálek, DiS., Jiří Milota, Bc. Veronika Sládková

Vlastníci technické infrastruktury v místě:

ČEZ Distribuce, a.s., ČD-Telematika, CETIN a.s., České radiokomunikace a.s., Čepro a.s., MERO ČR, a.s., GridServices, s.r.o., NET4GAS, s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., Energie AG Kolín a.s., Vodafone Czech Republic a.s., GasNet Služby, s.r.o., Pečecké služby, s.r.o.,

Obec v místě stavby:

Obec Radim, Obec Dobřichov, Obec Třebovle, Obec Vrbčany,

Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

- vlastníci níže uvedených pozemků v k.ú. Radim: parc. č. 839/6, 388/121, 387, 388/166, 388/158, 527/1, 451/12, 449, 459/9, 451/23, 100, 489/1, 98/52, 98/45, 183/39, 195/12, 195/1, 388/128, 388/124, 389, 388/167, 388/159, 453/6, 451/14, 459/1, 459/10, 451/24, 98/39, 489/2, 98/25, 92/11, 183/7, 195/11, 195/5, 388/19, 388/122, 391, 388/168, 440/1, 451/7, 451/16, 459/2, 459/11, 451/25, 98/38, 230/1, 98/49, 230/1, 183/8, 195/9, 195/19, 388/16, 388/125, 380/117, 388/169, 440/8, 451/6, 451/17, 459/6, 459/12, 480, 98/40, 98/24, 98/48, 183/6, 183/9, 195/10, 195/21, 388/20, 388/123, 388/127, 388/167, 388/170, 440/9, 451/8, 451/19, 459/7, 459/13, 102, 98/36, 98/23, 98/47, 183/41, 195/7, 195/8, 388/15, 388/165, 388/171, 518/3, 451/11, 454, 459/8, 459/14, 101, 183/5, 98/9, 98/46, 183/40, 491, 195/7, st. 552, st. 567, st. 498, st. 516, st. 556, st. 553
- vlastníci níže uvedených pozemků v k.ú. Dobřichov: parc. č. 645/1, 657, 558/8, 559/39, 559/22, 556, 643/9, 559/19, 643/10, 500, 450/15, 498/4, 498/1, 498/5, 498/6, 498/7, 498/8, 498/9, 498/10, 498/11, 498/12, 498/13, 498/14, 498/15, 529/4, 551, 542/1, 529/28, 529/27, 529/29, 529/20, 522/26, 529/24, 450/23, 637, 461/2, 462, 639, 495/1, 496/12, 496/11, 496/10, 496/9, 496/8, 496/7, 496/6, 496/5, 496/4, 496/3, 496/2, st. 310
- vlastníci níže uvedených pozemků v k.ú. Vrbčany: parc. č.: 588, 187, 189, 587/5, 196, 199, 197, 198, 587/1, 229/1, 201/23, 201/24, 219, 201/25, 201/22, 590/1, 251/1, 251/2, 252/1, 252/8, 253/1, 254/2, 234/1, 234/2, 183/2, 195/2, 201/28, 202/2, 203/2, 208/2, 216/2, 218/2, 220/2, 225/2, 201/29, 223/2, 230/2, 231/2, 231/3, 201/14, 234/2, 234/1, 249, 239, 250/1, 253/4, 254/3, 248/5, 247, 248/4, 315, 310, 320/1, 321, 330, 331, 309/2, 632/1, 248/6, 248/2, 246, 248/3, 250/8, 631/8, 332/2, 631/9, 631/10,

- 245/1, 245/3, 631/10, 241/3, 242, 243, 244, 241/3, 308, 307/1, 311, 312, 315, 320/1, 323, 306/16, 257/1, 278, 306/14, 277/6, 277/4, 277/21, 635/6, 265, 266, 267, 268/4, 594/2, 301, 302, 306/1, 306/15, 306/5, 306/9, 306/10, 352, 306/11, 356, 306/12, 602, 365/56, 365/55, 365/44, 365/43, 365/42, 365/41, 365/40, 366, 365/50, 365/2, 298/9, 595/2, 298/1, 595/8, 595/1, 595/6, 284, 603, 572/1, 596/2, 596/3, 596/4, 596/5, 596/6, 289/2, 289/9, 289/12, 297/7, 297/4, 297/10, 297/14, 297/16, 297/25, 297/24, 297/22, 297/21, 297/20, 268/2, 268/1, 268/4, 365/37, 365/44, 364/44, 364/36, 364/17, 364/43, 364/48, 364/52, 364/50, 364/51, 365/45, 365/46, 365/47, 365/48, 603, 377/2, 377/1, 400/1, 601, 363, 599, 364/23, 364/29, 364/30, 364/31, 364/33, 364/37, 364/38, 364/39, 364/40, 364/41, 364/42, 364/43, 364/48, 364/49, 365/15, 365/54, st. 200, st. 188, st. 264, st. 177, st. 33, st. 215, st. 282, st. 103, st. 101, st. 152, st. 264, st. 147
- vlastníci níže uvedených pozemků v k.ú. Miškovice u Kouřimi: parc. č.: 129, 130, 135/1, 132/3, 132/1, 132/4, 142, 140, 125/1, 143/2, 226, 44/1, 43, 44/2, 18, 219/13, 48/6, 48/4, 48/2, 48/5, 49/1, 49/2, 41/1, 41/2, 221, 52/5, 52/11, 50/3, 50/13, 50/6, 50/7, 184/2, 53/1, 54/5, 54/4, 69/2, 69/1, 69/4, 74/7, 68/5, 74/6, 74/1, 74/5, 76, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 79/6, 80/3, 80/2, 83, 84/1, 87/1, 87/2, 88, 220/1, 89/3, 87/3, 90/3, 90/2, 90/1, 91, 92/7, 92/2, 95, 96/1, 96/3, 97/1, 98, 99, 100, 101, 102/1, 103/1, 103/3, 104/3, 105, 106/1, 106/2, 107, 108/1, 109, 111, 112, 113, 114, 115/2, 115/3, 116/3, 117, 104/2, 120, 104/1, 121, 242/2, st. 39, st. 4, st. 80, st. 81, st. 61, st. 62, st. 42/1, st. 42/2, st. 49, st. 48, st. 47, st. 58, st. 71, st. 63
  - vlastníci níže uvedených pozemků v k.ú. Klášterní Skalice: parc. č.: 218/3, 184/2
  - vlastníci následujících budov v obci Radim: č.p.: 428, 429, 430, 431, 432
  - vlastníci následujících budov v obci Dobřichov: č.p.: 250
  - vlastníci následujících budov v obci Vrbčany: č.p.: 171, 159, 53, 149, 49, 89, 87, 132, 53, 123
  - vlastníci následujících budov v obci Miškovice u Kouřimi: č.p.: 37, 5, 56, 53, 52, 38, 11, 42, 41, 39, 54

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Stavební úřad obdržel v předepsané lhůtě námitky dvou účastníků územního řízení:

- RNDr. Vladimír Novák, Nepasické Náměstí č.p. 796, Klánovice, 190 14 Praha 914, ze dne 25.1.2021  
Se stavbou a stavebním záměrem uvedeným v „Oznámení“ žadatele nesouhlasím a to z těchto důvodů:
  - 1) jde o výrazné porušení vlastnického práva k uvedeným pozemkům (jde o pozemky s celkovou výměrou 828 ha téměř výlučně zemědělsky využívané půdy
  - 2) zemědělská půda je v současnosti pronajata za účelem zemědělské výroby pod řádně uzavřenou smlouvou, která by byla záměrem porušena (nikde není zmínka o jakékoliv kompenzaci)
  - 3) v minulosti se na mne jako vlastníka pozemků obrátila výše uvedená firma AZ Elektrostav s žádostí o podpis smlouvy o věcném břemenu k výše uvedeným pozemkům v mém vlastnictví. Bohužel nedošlo k dohodě o kompenzaci za věcné břemeno ani nebyla akceptována nabídka na pronájem či odkup částí pozemků pod stavebním záměrem (viz přiložené dopisy)
  - 4) dále není jasné, kdo a za jakých podmínek bude platit daň z nemovitosti za zamýšlené stavby
  - 5) pokud bude mé vlastnické právo stavbou omezeno, bude to znamenat, že vlastník stavby bude mít předkupní právo k uvedeným pozemkům v mém vlastnictví, tím bude omezena možnost volné a svobodné manipulaci se soukromým vlastnictvím a také snížena tržní cena mého majetku
  - 6) navrhuji odkup pozemků pod plánovanými stavbami - to je dle mého názoru jediné schůdné a čisté řešení této věci
- Milan Kubelka, Jateční č.p. 353, Kolín III, 280 02 Kolín 2, ze dne 28.1.2021  
Se stavbou a stavebním záměrem uvedeným v oznámení žadatele nesouhlasím a to z těchto důvodů:
  - 1) Jde o výrazné porušení vlastnických práv k uvedenému pozemku.
  - 2) Zemědělská půda je v současnosti pronajata za účelem zemědělské výroby pod řádně uzavřenou smlouvou, která by tímto záměrem byla porušena.
  - 3) V minulosti se na mě obrátila firma AZ Elektrostav s žádostí o podpis smlouvy o věcné břemeno. Bohužel, nedošlo k žádné dohodě o kompenzaci za věcné břemeno ani nebyl akceptován můj návrh.

Stavební úřad za účelem vypořádání výše uvedených námitek účastníků svolal nařízením č.j. PEC/3150/2021 ústní jednání na den 14.10.2021 v 9:00 hodin v budově MěÚ Pečky. Ústního jednání se účastnili účastníci, kteří podali námítky RNDr. Vladimír Novák a Milan Kubelka, společnost AZ Elektrostav, a.s., kterou zastupovali Miloš Jirásek a Martin Stibora zástupci stavebního úřadu Ing. Martina Macháčková a Marie Hoznauerová. Při ústním jednání byli účastníci poučeni o §184a zák. 183/2006 Sb. s odkazem na zák. 184/2006 Sb. a 416/2009 Sb., vypořádání majetkových vztahů je nutné před započítáním stavby, nikoliv před vydáním územního rozhodnutí. Firma AZ Elektrostav uvedla, že se jedná o námítky majetkového vztahu, které nejsou předmětem územního řízení. Protokol z ústního jednání je uložen na MěÚ Pečky pod č.j. PEC/3652/2021 a byl předán účastníkům ústního jednání.

Stavební úřad shodně námítky výše uvedených RNDr. Nováka a Milana Kubelky označil jako námítky majetkového charakteru, o kterých nepřísluší stavebnímu úřadu rozhodovat, a námítkám nevyhověl, Současně v souladu s ustanovením stavebního zákona § 184a odst. 3, zák. 183/2006 Sb. stanovil podmínku č. 7 tohoto územního rozhodnutí: „Před zahájením stavby budou vyřešeny majetkové vztahy mezi účastníky řízení vůči dotčeným pozemkům a stavbám na pozemcích“.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje Praha podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Marie Hoznauerová  
oprávněná úřední osoba

#### **VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA:**

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu v Pečkách a úřední desce úřadu obce Radim, obce, Dobřichov, obce Vrbčany, obce Třebovle a obce Klášterní Skalice na dobu nejméně 15-ti dnů.**

**Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.**

**Vyvěšeno dne:**

**Sejmuto dne:**

**Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:**

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

AZ Elektrostav, a.s., IDDS: yttczpb

sídlo: Bobnická č.p. 2020, 288 01 Nymburk 1

zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IDDS: a6ejgmx

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 21 Praha 5

Obec Radim, IDDS: rvkbike

sídlo: Radim č.p. 6, 281 03 Radim u Kolína

Ludmila Soukalová, Radim č.p. 359, 281 03 Radim u Kolína

Anna Dudlová, adresa neznámá

Ing. Jan Beneš, Milotická č.p. 479/6, Zličín, 155 21 Praha 517

prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc. CSc., Větrná č.p. 821/4, Čimice, 181 00 Praha 81

Jiří Bitrman, Radim č.p. 205, 281 03 Radim u Kolína

Ing. Jan Špaček, Průběžná č.p. 33, Chotutice, 281 03 Radim u Kolína

Hana Vlasáková, Radim č.p. 35, 281 03 Radim u Kolína

Zdeněk Žert, Dobřichov č.p. 1, 289 11 Pečky

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Václav Brychta, adresa neznámá

Růžena Brychtová, adresa neznámá

Jaroslava Lambertová, Petra Bezruče č.p. 549, 289 11 Pečky

Vladimír Sixta, Tovární č.p. 131, Chotutice, 281 03 Radim u Kolína

Marie Špicnerová, Nikoly Vapcarova č.p. 3178/24, Modřany, 143 00 Praha 412

Alois Peška, adresa neznámá

Anna Pešková, adresa neznámá

Zuzana Dlabáčová, Tř. 5. května č.p. 640, 289 11 Pečky

Jitka Kranková, Radim č.p. 409, 281 03 Radim u Kolína

Jan Kuchař, Rezlerova č.p. 274/72, Petrovice, 109 00 Praha 111

Milan Verfl, Radim č.p. 36, 281 03 Radim u Kolína

Mária Verřlová, Chvalovická č.p. 32, 289 11 Pečky

Ing. Jiří Zajíc, IDDS: jrkbm4p

trvalý pobyt: Radim č.p. 426, 281 03 Radim u Kolína

Eva Junková, Radim č.p. 6, 281 03 Radim u Kolína

Josef Tichý, Politických vězňů č.p. 36, Kolín III, 280 02 Kolín 2

Lucie Tichá, Radim u Kolína č.p. 377, 281 03 Radim u Kolína

Marcela Šařránková, Radim č.p. 251, 281 03 Radim u Kolína

Jaroslav Veselý, V Lukách č.p. 2161, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1

Hynek Buriánek, Sladovní č.p. 1292, 752 01 Kojetín I-Město

Marie Beránková, Ke Hřišti č.p. 43, 281 04 Plaňany

Pavel Kaše, Bečváry č.p. 102, 281 43 Bečváry

Jaroslava Kašová, Bečváry č.p. 102, 281 43 Bečváry

Milan Pánek, Nad branickým pivovarem č.p. 361/12, Braník, 147 00 Praha 47

Marie Vomáčková, Na Parcelách č.p. 204, Liblice, 282 01 Český Brod

Alois Jelínek, adresa neznámá

Jaroslav Bejšák, adresa neznámá

Anna Bejšáková, adresa neznámá

Jiří Urban, IDDS: gwu4xkb

trvalý pobyt: Vrbčany č.p. 153, 280 02 Kolín 2

Radek Urban, Vrbčany č.p. 153, 280 02 Kolín 2

Jan Rejholec, adresa neznámá

Václavka spol. s r.o., IDDS: pxe9kev

sídlo: Hasičská č.p. 32, Zibohlavý, 280 02 Kolín 2

Vágner Antonín, Antonín, adresa neznámá  
Moravcová Marie, Raškovec č.p. 805, Kolín V, 280 02 Kolín 2  
Moravec Ladislav, Raškovec č.p. 805, Kolín V, 280 02 Kolín 2  
Ing. Jan Jebavý, IDDS: uigzbvb  
trvalý pobyt: Braunerova č.p. 21, Kolín VI, 280 02 Kolín 2  
FP majetková a.s., IDDS: 8afuwyz  
sídlo: Podvinný mlýn č.p. 2283/18, Libeň, 190 00 Praha 9  
Jiří Kukla, Zahradní č.p. 354, 281 04 Plaňany  
Tomáš Zelinka, Svobody č.p. 975, 289 11 Pečky  
RNDr. Vladimír Novák, Nepesické Náměstí č.p. 796, Klánovice, 190 14 Praha 914  
Helena Brožková, Radim č.p. 257, 281 03 Radim u Kolína  
Jiřina Pazderová, Zátíší č.p. 141, Chotutice, 281 03 Radim u Kolína  
Josef Novotný, adresa neznámá  
Josef Sedláček, Vrbčany č.p. 101, 280 02 Kolín 2  
Ludmila Varajová, Oleksovičky č.p. 167, Slup, 671 28 Jaroslavice  
Otakar Mořka, IDDS: 7wc3f7f  
trvalý pobyt: Radnické schody č.p. 172/7, Hradčany, 118 00 Praha 011  
Barbora Sedláčková, adresa neznámá  
Bohumil Šedina, Andělská Hora č.e. 46, 364 71 Bochov  
Josef Vágner, adresa neznámá  
Anna Vágnerová, neznámá adresa  
OJGAR, s.r.o., IDDS: 2ucq5x9  
sídlo: Křížová č.p. 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5  
RNDr. Adolf Filáček, CSc., Kladská č.p. 2253/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2  
František Kratochvíl, adresa neznámá  
Josefa Kratochvílová, adresa neznámá  
Vojtěch Bárta, Nezдова č.p. 180, Dubeč, 107 00 Praha 112  
Josef Macháček, Na Dlouhém Lánu č.p. 30/12, Vokovice, 160 00 Praha 6  
Klára Štefková, U lipové aleje č.p. 704/13, Dubeč, 107 00 Praha 112  
Obec Dobříchov, IDDS: b77aqqp  
sídlo: Dobříchov č.p. 206, 289 11 Pečky  
Josef Veselý, Dobříchov č.p. 18, 289 11 Pečky  
František Kožel'ský, Podolská č.p. 106/25, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 47  
Římskokatolická farnost Pečky, Tř. Jana Švermy č.p. 50, 289 11 Pečky  
PhDr. Jana Filáčková, Kladská č.p. 2253/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2  
Milada Čermáková, Svatopluka Čecha č.p. 818/13, 288 02 Nymburk 2  
Ing. Marie Marková, MPA, Kapitána Jaroše č.p. 228, 281 51 Velký Osek  
Josef Buchal, Království č.p. 12, Třebovle, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy  
Vladimír Milota, Hráského č.p. 1928/21, Chodov, 148 00 Praha 414  
Jan Douděra, Rooseveltova č.p. 1070/7, 250 88 Čelákovice  
PhDr. Hana Florianová, Archeologická č.p. 1883/4, Stodůlky, 155 00 Praha 515  
Ing. Zbyněk Miškovský, IDDS: ckkgv4n  
trvalý pobyt: Žebětín č.p. 153/23, Medlánky, 621 00 Brno 21  
EKOPROGRES, s.r.o., IDDS: pkbuqam  
sídlo: Třebovle č.p. 6, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy  
Ing. Jiří Pokorný, Třebovle č.p. 124, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy  
Ludmila Karasová, Nezvalova č.p. 2680/18, 276 01 Mělník 1  
Vladimír Svoboda, Sadová č.p. 621, 281 61 Kouřim  
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3  
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11, Žižkov, 130 00 Praha 3  
Obec Třebovle, IDDS: byhauty  
sídlo: Třebovle č.p. 53, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy  
Emilie Hrdinová, Lesní č.p. 1187, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1  
Stanislav Klouda, Miškovice č.p. 21, Třebovle, 280 02 Kolín 2  
Josef Novotný, Miškovice č.p. 56, Třebovle, 280 02 Kolín 2  
Zdeňka Čadilová, Miškovice č.p. 21, Třebovle, 280 02 Kolín 2  
Marie Homolová, Klášterní Skalice č.p. 5, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy  
Jarmila Černá, Na Hřebenkách č.p. 1550/24, Smíchov, 150 00 Praha 5

Ing. Ivana Moravcová, Pod lysinami č.p. 484/24, Hodkovičky, 147 00 Praha 47  
Josef Klabzuba, Příkopy č.p. 441/4, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 7  
Jana Klabzubová, Hospodářská č.p. 46, Hostovice, 400 02 Ústí nad Labem 2  
Milan Kubelka, Jateční č.p. 353, Kolín III, 280 02 Kolín 2  
Jaroslav Hrachovina, Žabonosy č.p. 102, 280 02 Kolín 2  
Miloš Hrachovina, Pražská č.p. 114, 281 04 Plaňany  
Josef Kaucký, Fügnerova č.p. 46, 281 04 Plaňany  
Eva Pfeiferová, Fügnerova č.p. 379, 281 04 Plaňany  
Obec Vrbčany, IDDS: bcjb748  
sídlo: Vrbčany č.p. 25, 280 02 Kolín 2  
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns  
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8  
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm  
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1  
Ing. Monika Rytinová, Karenova č.p. 1040/2, Košáře, 150 00 Praha 5  
Jiří Kratochvíl, Vrbčany č.p. 7, 280 02 Kolín 2  
Zdeněk Hintermüller, Vrbčany č.p. 8, 280 02 Kolín 2  
Nikol Hintermüllerová, IDDS: 992erp3  
trvalý pobyt: Vrbčany č.p. 8, 280 02 Kolín 2  
Jan Růžička, Kolínská č.p. 152, Ovčáry, 280 02 Kolín 2  
Pavel Purkrábek, V Lánech č.p. 216, 281 04 Plaňany  
Lukáš Malý, Truhlářská č.p. 1115/12, Nové Město, 110 00 Praha 1  
Ing. Jana Bláhová, Donovalská č.p. 1659/32, Chodov, 149 00 Praha 415  
Ing. Jan Frank, CSc., Ovčáry č.p. 66, 277 14 Dřísy  
Marie Levíčková, Dobřichov č.p. 16, 289 11 Pečky  
Josef Nykodým, Vrbčany č.p. 36, 280 02 Kolín 2  
Růžena Chramostová, Hradecká č.p. 727, 503 46 Třebechovice pod Orebem  
Jaroslav Hobl, Vrbčany č.p. 26, 280 02 Kolín 2  
Jaroslav Svoboda, Družstevní č.p. 144/15, Litol, 289 22 Lysá nad Labem  
Jiří Svoboda, Družstevní č.p. 144/15, Litol, 289 22 Lysá nad Labem  
Marcela Vávrová, Na Rybníčkách č.p. 162, Černá za Bory, 533 01 Pardubice 21  
Markéta Svobodová, Sladkovského č.p. 625, Kolín IV, 280 02 Kolín 2  
Marek Vágner, Litevská č.p. 2149, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1  
Jiří Sladký, Dělnická č.p. 806, Kolín II, 280 02 Kolín 2  
Bc. Barbora Železná, Dobřichov č.p. 256, 289 11 Pečky  
Michal Železný, Ratenice č.p. 139, 289 11 Pečky  
Ing. David Král, Lubná č.p. 309, 569 63 Lubná u Poličky  
Ing. Lukáš Král, Vlkančice č.p. 20, Vlkančice, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy  
Jiří Michálek, DiS., Polní Voděrady č.p. 50, Polní Voděrady, 280 02 Kolín 2  
Jiří Milota, Kolínská č.p. 284/13, 288 02 Nymburk 2  
Bc. Veronika Sládková, Zátíší č.p. 215, Chotutice, 281 03 Radim u Kolína

dotčené správní úřady

Archeologický ústav AV ČR, IDDS: fxcng6z

sídlo: Letenská č.p. 123/4, Malá Strana, 118 01 Praha 1

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjaavk

sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 00 Praha 6-Dejvice

Městský úřad Kolín, odbor dopravy, IDDS: 9kkbs46

sídlo: Karlovo nám. č.p. 78, 280 12 Kolín 1

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 9kkbs46

sídlo: Karlovo nám. č.p. 78, 280 12 Kolín 1

Národní památkový ústav, IDDS: 2cy8h6t

sídlo: Sabinova č.p. 373/5, Žižkov, 130 11 Praha 3

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje - Územní odbor Kolín, Dopravní inspektorát Kolín, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Václavská č.p. 11, 280 16 Kolín 3

Povodí Labe, s.p., IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951, 500 03 Hradec Králové 3  
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns  
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8  
Správa železniční dopravní cesty, s.o., IDDS: ucchjm  
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1  
Dražní úřad, IDDS: 5mjaatd  
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, 121 06 Praha 2  
Městský úřad Kolín, odbor investic a územního plánování, IDDS: 9kkbs46  
sídlo: Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1  
Ústav archeologické památkové péče Středních Čech, IDDS: eaig3gd  
sídlo: Nad Olšinami č.p. 448/3, 100 00 Praha 10  
ČD-Telematika, IDDS: dgzjrp  
sídlo: Pernerova, obec: Praha č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz  
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, IDDS: keebyyf  
sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
Město Kouřim, stavební odbor, IDDS: irrbyje  
sídlo: Mírové náměstí č.p. 145, 281 61 Kouřim

ostatní  
CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň  
České radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f  
sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 69  
Čepro a.s., IDDS: hk3cdqj  
sídlo: Dělnická č.p. 12, 170 04 Praha 7  
MERO ČR, a.s., IDDS: a4we6rx  
sídlo: Veltruská č.p. 748, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1  
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6  
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno-město  
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9  
sídlo: Na Hřebenech II č.p. 1718/8, Nusle, 140 21 Praha 4  
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i  
sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 9, 149 00 Praha 415  
Energie AG Kolín a.s., IDDS: 7tdvtve  
sídlo: Legerova č.p. 21, Kolín III.  
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr  
sídlo: Náměstí Junkových č.p. 2, 155 00 Praha 5  
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6  
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2  
Obec Klášterní Skalice, IDDS: ay3auai  
sídlo: Klášterní Skalice č.p. 9, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy  
Pečecké služby, s.r.o., IDDS: eprspqj  
sídlo: Tř. Jana Švermy č.p. 49, 289 11 Pečky